

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,320,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,258,792 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
 - 4.2 วอเตอร์อีควิพเม้นท์
 - 4.3 บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายจักรกฤษณ์ ทองปากน้ำ	ประธานกรรมการ
5.2 นายสุรศักดิ์ พรหมดำ	กรรมการ
5.3 นางสาวแพรวนภา จริตเอก	กรรมการ
5.4 นางสาวอารยา มานะสุขอนันต์	กรรมการและเลขานุการ

๒๕๖๖

๐๓/๖๖

๐๓/๖๖

11/11/๖๖

ขอบเขตของงานเช่าเครื่องกรองน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569

1. ความเป็นมา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการบริการรถไฟฟ้า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ เช่น สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เป็นต้น รฟม. ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ รฟม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำและปฏิบัติงานเป็นกะ ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

2. วัตถุประสงค์

รฟม. มีความประสงค์จะจัดเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้แก่ รฟม. มีน้ำดื่มที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน ถูกสุขลักษณะสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวัน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/4. รายละเอียด...

1/11/2567
สมช
Bulok
C.P.

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกรองน้ำ

- 4.1 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำใหม่
- 4.2 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน NSF
- 4.3 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. (Reverse Osmosis)
- 4.4 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐาน NSF 42 และ NSF 53
- 4.5 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
- 4.6 ต้องเป็นเครื่องกรองน้ำ 3 หัวจ่าย สามารถกรองน้ำดื่มได้ทั้ง น้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- 4.7 มีถังบรรจุน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 2 ลิตร และน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
- 4.8 ถังน้ำร้อนและถังน้ำเย็นเป็นถังสแตนเลส คุณภาพตัวถังต้องได้รับรองกระบวนการผลิตว่าไร้สารตะกั่วจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- 4.9 มีถังสำรองน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร
- 4.10 เครื่องกรองน้ำต้องสามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220V AC 50Hz ตามมาตรฐานของไทยได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงระบบไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นชนิด 3 ขา (มีขาสำหรับสายดิน)
- 4.11 วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องกรองน้ำต้องปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (BPA Free)
- 4.12 อุปกรณ์ภายในเครื่องกรองน้ำต้องได้มาตรฐาน สามารถใช้กับการผลิตหรือสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade)
- 4.13 สารทำความเย็น ต้องเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยแนบเอกสารรับรอง
- 4.14 เครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งต้องมีหน้าจอสถานะการทำงานของเครื่อง
- 4.15 เครื่องกรองน้ำดื่มต้องมีระบบป้องกันการรั่วไหลของน้ำ
- 4.16 ถาดรับน้ำทิ้ง ต้องสามารถทิ้งน้ำได้โดยไม่ต้องยกถาดไปเททิ้ง เพื่อเป็นการป้องกันน้ำล้น
- 4.17 เครื่องกรองน้ำต้องมีระบบการกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 4 ขั้นตอน

5. ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม

ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำจำนวน 36 เครื่อง ให้พร้อมใช้งานแก่ รพม. ดังต่อไปนี้

- 5.1 อาคาร 1 รพม. จำนวน 20 เครื่อง ดังนี้
 - ชั้น 1 บริเวณหน้าห้องน้ำชาย (1 เครื่อง) และบริเวณหน้าห้องน้ำหญิง (1 เครื่อง)
 - ชั้น 2 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 3 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 4 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 5 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณหน้าห้องน้ำชาย โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 6 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 7 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 8 บริเวณห้อง Pantry โซน A (1 เครื่อง) และ บริเวณห้อง Pantry โซน B (1 เครื่อง)
 - ชั้น 9 บริเวณห้อง Pantry โซน B (2 เครื่อง)
 - ห้องอาหาร บริเวณทางลงบันได (1 เครื่อง) และบริเวณใต้บันได (1 เครื่อง)
- 5.2 หน้าห้อง Fitnees อาคารโรงจอดรถเนกประสงค์ รพม. จำนวน 1 เครื่อง
- 5.3 อาคาร 2 รพม. จำนวน 6 เครื่อง
 - บริเวณห้อง Pantry ประตู 1 (1 เครื่อง)
 - บริเวณประตู 2 (1 เครื่อง)
 - บริเวณประตู 3 (1 เครื่อง)
 - บริเวณประตู 4 (1 เครื่อง)
 - บริเวณห้องอาหาร (1 เครื่อง)
 - บริเวณชั้นล่างอาคาร 2 (1 เครื่อง)

- 5.4 อาคาร 3 รพม. จำนวน 1 เครื่อง
- 5.5 อาคารโรงเรียนสุนัขนุชตรวจค้นพัศฎุภัณฑ์ระเบิด (K-9) รพม. จำนวน 1 เครื่อง
- 5.6 อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 เครื่อง
- 5.7 อาคารจอดแล้วจรท่าอิฐ จำนวน 2 เครื่อง
 - ชั้น 1 (กรข.) (1 เครื่อง)
 - ชั้น 4 (ห้องฝึกอบรม สภก. และห้องพนักงาน กรภ.2) (1 เครื่อง)
- 5.8 อาคารจอดแล้วจรสามแยกบางใหญ่ (กกภ.2) จำนวน 1 เครื่อง
- 5.9 อาคารจอดแล้วจรสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว จำนวน 1 เครื่อง
- 5.10 อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้าลักสอง อาคาร 1 จำนวน 1 เครื่อง
- 5.11 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จำนวน 1 เครื่อง

ทั้งนี้ รพม. อาจขอให้ผู้ให้เช่าเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งหรือลดจำนวนเครื่องกรองน้ำดังกล่าวได้ โดยผู้ให้เช่าจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเรียกกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

6.1 การติดตั้ง

6.1.1 สถานที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มเป็นไปตาม ข้อ 5.

6.1.2 ผู้ให้เช่าต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานในการเข้าติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม หากมีงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานด้านความปลอดภัย ให้ผู้ให้เช่าดำเนินการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

6.1.3 กรณีต้องเดินท่อน้ำทิ้งเพิ่มเติม สำหรับอาคารสูงตามจุดที่ผู้ควบคุมงานกำหนด โดยเส้นท่อจะต้องมีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐาน มอก. เส้นท่อที่ใช้เป็นท่อหลักสำหรับน้ำทิ้งในช่องซาร์ป หรือบริเวณตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ท่อ PVC สีฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และความหนาของเส้นท่อที่ 13.5 มม.

6.1.4 กรณีไม่ปรากฏรายละเอียดในการปฏิบัติงาน แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีอันเป็นปกติวิสัยอันควรจะต้องกระทำตามวิธีติดตั้งระบบ ผู้ให้เช่าจะต้องกระทำการทุกอย่างโดยเต็มความสามารถและถูกต้องตามหลักวิชา เหมือนว่าได้มีปรากฏหรือแสดงไว้ในข้อสัญญา โดยถือเหตุผล ข้อเท็จจริง และวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์

6.1.5 การส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มที่ไม่ตรงตามสัญญา รพม. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับเครื่องกรองน้ำดื่ม นั้นไว้ ในกรณีนี้ผู้ให้เช่าต้องรีบนำกลับคืนไปแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาและนำมาส่งมอบให้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ หรือของด หรือขอลดค่าปรับไม่ได้

6.2 การบำรุงรักษา

6.2.1 ผู้ให้เช่าจะต้องเข้ามาทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่มบริเวณตัวเครื่อง และหัวจ่ายน้ำดื่ม ให้สะอาดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6.2.2 ผู้ให้เช่าจะต้องตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ เช่น จุดเชื่อมต่อต่างๆ ท่อน้ำเข้า-ออก ใ้กรอง ป้อน้ำ หัวจ่ายน้ำดื่ม สายไฟ และปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ในการดำเนินการเข้าปฏิบัติการทำความสะอาด และตรวจเช็คต่างๆ จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น (เช่น วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ใ้กรอง ฯลฯ)

6.2.3 ผู้ให้เช่าจะต้องทำการเปลี่ยนใ้กรองตามชนิดของเครื่องกรองน้ำ ตามภาคผนวก

/6.2.4 ผู้ให้เช่า...

อาท
/

6.2.4 ผู้ให้เช่าจะต้องตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องกรองน้ำ และสภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค มอก. 527-2549 อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

6.2.5 ผู้ให้เช่าต้องรับประกันผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแนบผลการตรวจสอบวิเคราะห์ โดยจะต้องมีผลวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ทางฟิสิกส์ทางเคมีและทางจุลชีววิทยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งหมด ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ทำการตรวจสอบบำรุงรักษา และแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ รพม. ทราบ โดย รพม. จะเป็นผู้กำหนดจุดให้เพื่อให้สอดคล้องกับ ISO 14001 และเป็นไปตามมาตรฐานของอาชีวอนามัยของ รพม. ต่อไป

6.2.6 ผู้ให้เช่าจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจาก รพม. ในกรณีที่เครื่องกรองน้ำขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ไม่เรียบร้อย ต้องมีการจัดให้มีเครื่องกรองน้ำที่ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เมื่อมีการส่งเครื่องซ่อมแซม

6.2.7 หากเกิดเหตุขัดข้องและมีความเสียหายต่อตัวอาคารที่ส่งผลมาจากเครื่องกรองน้ำ และการติดตั้งผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบด้วยทั้งสิ้น

6.2.8 ผู้ให้เช่าจะต้องมีแบบฟอร์มมาตรฐานของผู้ให้เช่า ในการเข้าตรวจเช็คเครื่อง

6.2.9 ผู้ให้เช่าต้องจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานฉบับภาษาไทยให้ รพม. จำนวน 1 ชุด

7. กำหนดเวลาส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ

7.1 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ภายหลังจากการติดตั้งต้องตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

7.2 เมื่อ รพม. ได้ตรวจรับเครื่องกรองน้ำดื่มที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องออกหลักฐานในการส่งมอบ/รับมอบ เพื่อนำมาใช้ประกอบการขอรับเงินค่าเช่าในงวดที่ 1

8. ระยะเวลาการเช่า

เวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 รวมระยะเวลาเช่าทั้งสิ้น จำนวน 36 เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาการเช่า ไม่นับรวมกับการส่งมอบดังที่ระบุในข้อ 6.1.5 และการตรวจรับดังที่ระบุในข้อ 7.

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาสำหรับการจัดเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว

10. การชำระค่าเช่า

การชำระค่าเช่าเป็นการเช่าแบบมีกำหนดระยะเวลา โดย รพม. จะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว รพม. จะชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าหลังจากผู้ให้เช่าส่งมอบรายงานการตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำดื่มประจำเดือนให้แก่ รพม.

หากการเช่าในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปฏิทินนั้น ให้คำนวณค่าเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ รพม. ตรวจรับตามข้อ 7. จนถึงวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินนั้น ส่วนการเช่าเดือนสุดท้ายให้คำนวณค่าเช่าตั้งแต่วันที่แรกของเดือนนั้น จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (การคำนวณค่าเช่าตามข้อนี้ ให้คำนวณค่าเช่าต่อวัน จากอัตราค่าเช่าต่อเดือนหารด้วย 30)

11. อัตราค่าปรับ

11.1 กรณีผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม หรือส่งมอบแต่ไม่ครบจำนวนตามสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เครื่องกรองน้ำดื่มที่ผู้ให้เช่าส่งมอบ ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ รพม. ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ รพม. เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าเช่าตลอดอายุสัญญาของจำนวนเครื่องกรองน้ำดื่มที่ยังไม่ได้ส่งมอบ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ รพม. โดยการปรับจะนับถัดจากวันที่ครบกำหนดให้ส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้แก่ รพม. ถูกต้องครบถ้วน หรือจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ รพม. แล้วแต่กรณี

11.2 ในระหว่างที่มีการปรับนั้น หาก รพม. เห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ รพม. จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ชำระค่าที่ รพม. ต้องเช่าจากผู้ให้เช่ารายอื่น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

12. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

12.1 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ รพม. แล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ รพม. โดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รพม. มีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจำเดือนหรือหลักประกันตามสัญญา

12.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบ ชดเชยค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการเช่าของผู้ให้เช่าในสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ รพม. อันมิใช่ความผิดของ รพม.

12.3 รพม. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องกรองน้ำดื่มที่เช่าอันไม่ใช่ความผิดของ รพม. ตลอดระยะเวลาที่เครื่องกรองน้ำดื่มอยู่ในความครอบครองของ รพม.

12.4 รพม. มีสิทธิติดป้าย ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของ รพม. โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

13. ข้อสงวนสิทธิ์

13.1 การขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ รพม. ที่จะพิจารณา

13.2 การใช้ประโยชน์ในเครื่องกรองน้ำตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมของ รพม. โดยสิ้นเชิง นอกจาก รพม. จะใช้สำหรับพนักงานของ รพม. เองแล้ว รพม. อาจให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องกรองน้ำดื่มนี้ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ รพม.

13.3 ในกรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารที่ผู้ให้เช่านำมายื่นต่อ รพม. ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาด หรือมีการร้องเรียน หรือมีการฟ้องร้องที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนี้ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการ รพม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

+++++

๒๗๙
๑๒/๑๕
11/๒๖/๒๖
๑๒/๑๕

ภาคผนวก

ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง

ผู้ให้เช่าจะต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองตามมาตรฐานการกรองน้ำของเครื่อง (ตามข้อ 4.17) โดยมีรายละเอียดระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง แบ่งตามประเภท ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ไส้กรองหยาบ ไส้กรอง PP หรือ Sediment Filter | เปลี่ยนทุก 1 เดือน |
| 2. ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง Carbon Block (CTO) | เปลี่ยนทุก 6 เดือน |
| 3. ไส้กรองเกร็ดคาร์บอน Granular Activated Carbon (GAC) | เปลี่ยนทุก 6 เดือน |
| 4. ไส้กรองเรซิน (Resin Filter) | เปลี่ยนทุก 6 เดือน |
| 5. ไส้กรองเซรามิก (Ceramic Filter) | เปลี่ยนทุก 1 ปี |
| 6. ไส้กรอง RO เมมเบรน (RO Membrane Filter) | เปลี่ยนทุก 1 ปี |
| 7. ไส้กรอง Post Carbon | เปลี่ยนทุก 1 ปี |


อ.ก.ก.
อ.ก.ก.
/พิมพ์